

産業廃棄物処理施設 維持管理記録(令和5年10月度)

新東海製紙株式会社 島田工場

焼却施設		10号ボイラ		備考
産業廃棄物処分量	廃プラスチック類	t/月	3,454	法定実施回数等
	汚泥	t/月	6,742	
	紙くず	t/月	28.0	
運転管理	燃焼室ガス温度	℃	燃焼室	連続測定
	集塵機ガス温度	℃	GAH出口	連続測定
	排ガス一酸化炭素濃度	ppm	陸突入口	連続測定
	冷却設備等ばいじん除去	年月日	2023年9月27日	
排ガス分析	ダイオキシン類	ng-TEQ/Nm ³	0.0000002	年1回実施
	硫酸酸化物	Nm ³ /h	0.5	6ヶ月1回実施
	ばいじん	g/Nm ³	0.02	6ヶ月1回実施
	塩化水素	mg/Nm ³	0.3	6ヶ月1回実施
窒素酸化物	ppm	2023年10月02日	134	6ヶ月1回実施

焼却施設		11号ボイラ		備考	
産業廃棄物処分量	汚泥	t/月	0	法定実施回数等	
	燃焼室ガス温度	℃	フリーボード出口		連続測定
	集塵機ガス温度	℃	V20フィルタ入口		連続測定
運転管理	排ガス一酸化炭素濃度	ppm	陸突入口	連続測定	
	冷却設備等ばいじん除去	年月日	2023年9月5日		
	ダイオキシン類	ng-TEQ/Nm ³	0.0054	年1回実施	
	硫酸酸化物	Nm ³ /h	0.04	6ヶ月1回実施	
排ガス分析	ばいじん	g/Nm ³	0.016	6ヶ月1回実施	
	塩化水素	mg/Nm ³	0.4未満	6ヶ月1回実施	
	窒素酸化物	ppm	2023年09月22日	98	6ヶ月1回実施

最終処分場(No. 1)		森下処分場 (廃止届出済)	弁天処分場	備考	
点検結果	擁壁	年月日	—	R5 10.18	
		結果	—	異常なし	
	擁壁異常時	措置年月日	—	—	—
		措置内容	—	—	—
	遮水工	年月日	—	R5 10.18	—
		結果	—	異常なし	—
	遮水工異常時	措置年月日	—	—	—
		措置内容	—	—	—
	調整池	年月日	—	R5 10.18	—
		結果	—	異常なし	—
	調整池異常時	措置年月日	—	—	—
		措置内容	—	—	—
浸出液処理設備	年月日	—	—	—	
処理設備異常時	措置年月日	—	—	—	
浸出水処理設備の配管 防凍装置	年月日	—	—	—	
配管防凍装置異常時	措置年月日	—	—	—	

産業廃棄物処理施設 維持管理記録(令和5年10月度) 別表

施設名	弁天処分場		森下処分場	
	地下水①	地下水②	地下水①	地下水②
採取場所	大塚井戸	SKマテリアル井戸	—	—
採取年月日	R5 10.3	R5 10.3	—	—
結果報告日	R5 10.16	R5 10.16	—	—
カドミウム	mg/L	—	—	—
全シアン	mg/L	—	—	—
鉛	mg/L	—	—	—
六価クロム	mg/L	—	—	—
砒素	mg/L	—	—	—
総水銀	mg/L	—	—	—
アルキル水銀	mg/L	—	—	—
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	—	—	—
ジクロロメタン	mg/L	—	—	—
四塩化炭素	mg/L	—	—	—
1, 2-ジクロロエタン	mg/L	—	—	—
1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—
1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—
1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—
1, 1, 2-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—
トリクロロエチレン	mg/L	—	—	—
テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	—
1, 3-ジクロロプロペン	mg/L	—	—	—
チウラム	mg/L	—	—	—
シマジン	mg/L	—	—	—
チオベンカルブ	mg/L	—	—	—
ベンゼン	mg/L	—	—	—
セレン	mg/L	—	—	—
ほう素	mg/L	—	—	—
ふっ素	mg/L	—	—	—
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	—	—	—
1, 4-ジオキサン	mg/L	—	—	—
クロロエチレン	mg/L	—	—	—

最終処分場(No. 2)		森下処分場	弁天処分場	備考	
産業廃棄物物理量	もえがら	t/月	0	法定実施回数等	
	汚泥	t/月	840		
	紙くず	t/月	0		
	木くず	t/月	0		
	金属くず	t/月	0		
	ガラスくず及び陶磁器くず	t/月	8		
	がれき類	t/月	0		
	ばいじん	t/月	0		
	採取場所	—	大塚井戸		—
	採取年月日	—	R5 10.3		—
地下水①	結果報告日	—	R5 10.16	いずれか測定 年1回実施 年1回実施	
	電気伝導率	mS/m	—		58
	塩化物イオン濃度	mg/L	—		9.5
	その他地下水等検査項目	—	—		—
	ダイオキシン類濃度	pg-TEQ/L	—		(R5 6.1)0.021
	採取場所	SKマテリアル井戸	—		—
	採取年月日	R5 10.3	—		—
	結果報告日	R5 10.16	—		—
	電気伝導率	mS/m	30		—
	塩化物イオン濃度	mg/L	5.6		—
その他地下水等検査項目	—	—	—		
ダイオキシン類濃度	pg-TEQ/L	(R5 6.1) 0.036	—		
地下水質悪化等の場合	措置年月日	—	—	—	
	措置内容	—	—	—	
放流水	採取場所	島田工場第二放流口	—	—	
	採取年月日	R5 10.25	—	—	
	結果報告日	R5 11.2	—	—	
	pH	—	5.5	—	
	BOD	mg/L	37	—	
	COD	mg/L	47	—	
	SS	mg/L	17	—	
排水基準等に係わる項目	—	—	—		
ダイオキシン類濃度	pg-TEQ/L	(R5 6.1) 0.13	—		
残余埋立容量	m ³	0	27,726	年1回記録	

新東海製紙株式会社 島田工場

施設名	弁天処分場
放流水	第二放流口
採取場所	—
採取年月日	—
結果報告日	—
アルキル水銀化合物	mg/L
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L
カドミウム及びその化合物	mg/L
鉛及びその化合物	mg/L
有機燐化合物	mg/L
六価クロム化合物	mg/L
砒素及びその化合物	mg/L
シアン化合物	mg/L
ポリ塩化ビフェニル	mg/L
トリクロロエチレン	mg/L
テトラクロロエチレン	mg/L
ジクロロメタン	mg/L
四塩化炭素	mg/L
1, 2-ジクロロエタン	mg/L
1, 1-ジクロロエチレン	mg/L
cis-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L
1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L
1, 1, 2-トリクロロエタン	mg/L
1, 3-ジクロロプロペン	mg/L
チウラム	mg/L
シマジン	mg/L
チオベンカルブ	mg/L
ベンゼン	mg/L
セレン及びその化合物	mg/L
ほう素及びその化合物	mg/L
ふっ素及びその化合物	mg/L
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L
1, 4-ジオキサン	mg/L
ニッケル	mg/L
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)	mg/L
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	mg/L
フェノール含有量	mg/L
銅含有量	mg/L
亜鉛含有量	mg/L
溶解性鉄含有量	mg/L
溶解性マンガン含有量	mg/L
クロム含有量	mg/L
大腸菌群数	個/cm ³
窒素含有量	mg/L
磷含有量	mg/L