

産業廃棄物処理施設 維持管理記録(平成30年10月度)

新東海製紙株式会社 島田工場

焼却施設			10号ボイラ	備考
産業廃棄物 処分量	廃プラスチック類	t/月	4,762	法定実施回数等
	汚泥	t/月	7,710	
	紙くず	t/月	25.7	
	木くず	t/月	6,354	
運転管理	燃焼室ガス温度	℃	連続測定	
	集塵機ガス温度	℃	連続測定	
	排ガス－酸化炭素濃度	ppm	連続測定	
	冷却設備等ばいじん除去	年月日	H30.9.9	
排ガス分析	ダイオキシン類	ng-TEQ/Nm ³	—	年1回実施
	硫酸酸化物	Nm ³ /h	0.048>	6ヶ月1回実施
	ばいじん	g/Nm ³	0.021	6ヶ月1回実施
	塩化水素	mg/Nm ³	0.5>	6ヶ月1回実施
	窒素酸化物	cm ³ /Nm ³	69	6ヶ月1回実施

最終処分場(No. 1)			森下処分場	弁天処分場	備考
点検結果	擁壁	年月日	H30.10.29	H30.10.29	
		結果	異常なし	異常なし	
	擁壁異常時	措置年月日	—	—	
		措置内容	—	—	
	遮水工	年月日	H30.10.29	H30.10.29	
		結果	異常なし	異常なし	
	遮水工異常時	措置年月日	—	—	
		措置内容	—	—	
	調整池	年月日	H30.10.29	H30.10.29	
		結果	異常なし	異常なし	
	調整池異常時	措置年月日	—	—	
		措置内容	—	—	
	浸出液処理設備	年月日	工場排水処理設備を利用		
		結果			
	処理設備異常時	措置年月日			
		措置内容			
	浸出処理設備の配管 防凍装置	年月日			
		結果			
	配管防凍装置異常時	措置年月日			
		措置内容			

産業廃棄物処理施設 維持管理記録(平成30年10月度) 別表

新東海製紙株式会社 島田工場

施設名	森下処分場		弁天処分場	
	地下水①	地下水②	地下水①	地下水②
採取場所	大塚井戸	西武井戸	場内下井戸	西武井戸
採取年月日	—	—	—	—
結果報告日	—	—	—	—
アルキル水銀	mg/L	—	—	—
総水銀	mg/L	—	—	—
カドミウム	mg/L	—	—	—
鉛	mg/L	—	—	—
六価クロム	mg/L	—	—	—
砒素	mg/L	—	—	—
全シアン	mg/L	—	—	—
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	—	—	—
トリクロロエチレン	mg/L	—	—	—
テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	—
ジクロロメタン	mg/L	—	—	—
四塩化炭素	mg/L	—	—	—
1, 2-ジクロロエタン	mg/L	—	—	—
1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—
1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—
1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—
1, 1, 2-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—
1, 3-ジクロロプロペン	mg/L	—	—	—
チウラム	mg/L	—	—	—
シマジン	mg/L	—	—	—
チオベンカルブ	mg/L	—	—	—
ベンゼン	mg/L	—	—	—
セレン	mg/L	—	—	—

最終処分場(No. 2)				森下処分場	弁天処分場	備考	
産業廃棄物埋立量		もえがら	t/月	埋立終了済	0	法定実施回数等	
		汚泥	t/月		0		
		紙くず	t/月		0		
		木くず	t/月		0		
		金属くず	t/月		0		
		ガラスくず及び陶磁器くず	t/月		0		
		がれき類	t/月		0		
		ばいじん	t/月		0		
水質管理	地下水①	採取場所		大塚井戸	場内下井戸		
		採取年月日		H30.10.1	H30.10.1		
		結果報告日		H30.10.12	H30.10.12		
		電気伝導率	mS/m	48	150		
		塩化物イオン濃度	mg/L	9.8	10		
		その他地下水等検査項目		—	—		年1回実施
	地下水②	採取場所		西武井戸			
		採取年月日		H30.10.1			
		結果報告日		H30.10.12			
		電気伝導率	mS/m	32			
		塩化物イオン濃度	mg/L	10			
		その他地下水等検査項目		—	—		年1回実施
	地下水質悪化等の場合	ダイオキシン類濃度		pg-TEQ/L	—	—	年1回実施
		措置年月日		—	—		
	放流水	措置内容		—	—		
		採取場所		島田工場第二放流口			
		採取年月日		H30.10.25			
		結果報告日		H30.10.30			
		pH		6.4			
		BOD	mg/L	41			
		COD	mg/L	49			
		SS	mg/L	16			
		排水基準等に係わる項目		—		年1回実施	
ダイオキシン類濃度		pg-TEQ/L	—		年1回記録		
残余埋立容量			m ³	0	—	年1回記録	

施設名	森下・弁天処分場	
	放流水	第二放出口
採取場所	—	—
採取年月日	—	—
結果報告日	—	—
アルキル水銀化合物	mg/L	—
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	—
カドミウム及びその化合物	mg/L	—
鉛及びその化合物	mg/L	—
有機燐化合物	mg/L	—
六価クロム化合物	mg/L	—
砒素及びその化合物	mg/L	—
シアン化合物	mg/L	—
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	—
トリクロロエチレン	mg/L	—
テトラクロロエチレン	mg/L	—
ジクロロメタン	mg/L	—
四塩化炭素	mg/L	—
1, 2-ジクロロエタン	mg/L	—
1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	—
cis1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	—
1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	—
1, 1, 2-トリクロロエタン	mg/L	—
1, 3-ジクロロプロペン	mg/L	—
チウラム	mg/L	—
シマジン	mg/L	—
チオベンカルブ	mg/L	—
ベンゼン	mg/L	—
セレン及びその化合物	mg/L	—
ほう素及びその化合物	mg/L	—
ふっ素及びその化合物	mg/L	—
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	—
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)	mg/L	—
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油類含有量)	mg/L	—
フェノール類含有量	mg/L	—
銅含有量	mg/L	—
亜鉛含有量	mg/L	—
溶解性鉄含有量	mg/L	—
溶解性マンガン含有量	mg/L	—
クロム含有量	mg/L	—
大腸菌群数	個/cm ³	—
窒素含有量	mg/L	—
燐含有量	mg/L	—