

産業廃棄物処理施設 維持管理記録(平成30年8月度)

新東海製紙株式会社 島田工場

焼却施設		10号ボイラ		備考
産業廃棄物 処分量	廃プラスチック類	t/月	3,887	法定実施回数等
	汚泥	t/月	8,690	
	紙くず	t/月	27.4	
	木くず	t/月	5,746	
運転管理	燃焼室ガス温度	℃	連続測定	
	集塵機ガス温度	℃	連続測定	
	排ガス一酸化炭素濃度	ppm	連続測定	
	冷却設備等ばいじん除去	年月日	2018/5/11.12	
排ガス分析	ダイオキシン類	ng-TEQ/Nm ³	-	年1回実施
	硫酸酸化物	Nm ³ /h	0.050>	6ヶ月1回実施
	ばいじん	g/Nm ³	0.015	6ヶ月1回実施
	塩化水素	mg/Nm ³	0.5>	6ヶ月1回実施
	窒素酸化物	cm ³ /Nm ³	78	6ヶ月1回実施

最終処分場(No. 1)		森下処分場	弁天処分場	備考	
点検結果	擁壁	年月日	H30.8.30	H30.8.30	
		結果	異常なし	異常なし	
	擁壁異常時	措置年月日	-	-	
		措置内容	-	-	
	遮水工	年月日	H30.8.30	H30.8.30	
		結果	異常なし	異常なし	
	遮水工異常時	措置年月日	-	-	
		措置内容	-	-	
	調整池	年月日	H30.8.30	H30.8.30	
		結果	異常なし	異常なし	
	調整池異常時	措置年月日	-	-	
		措置内容	-	-	
	浸出液処理設備	年月日	-	-	
		結果	-	-	
	処理設備異常時	措置年月日	-	-	工場排水処理設備を利用
措置内容		-	-		
浸出液処理設備の配管 防凍装置	年月日	-	-		
	結果	-	-		
配管防凍装置異常時	措置年月日	-	-		
	措置内容	-	-		

最終処分場(No. 2)		森下処分場	弁天処分場	備考		
産業廃棄物埋立量	もえがら	t/月	0	法定実施回数等		
	汚泥	t/月	0			
	紙くず	t/月	0			
	木くず	t/月	0			
	金属くず	t/月	0			
	ガラスくず及び陶磁器くず	t/月	0			
	がれき類	t/月	0			
	ばいじん	t/月	0			
	埋立終了済					
	埋立終了済					
地下水①	採取場所	大塚井戸	場内下井戸			
	採取年月日	H30.8.6	H30.8.27			
	結果報告日	H30.8.31	H30.8.31			
	電気伝導率	mS/m	55		92	
	塩化物イオン濃度	mg/L	12		5.6	
	その他地下水等検査項目	-	-		-	
	ダイオキシン類濃度	pg-TEQ/L	-		-	
	採取場所	西武井戸				
	採取年月日	H30.8.6				
	結果報告日	H30.8.31				
地下水②	電気伝導率	mS/m	29	いずれか測定		
	塩化物イオン濃度	mg/L	11			
	その他地下水等検査項目	-	-		-	
	ダイオキシン類濃度	pg-TEQ/L	-		-	
	地下水質悪化等の場合	措置年月日	-		-	
	措置内容	-	-		-	
	放流水	採取場所	島田工場第二放出口			
		採取年月日	H30.8.23			
		結果報告日	H30.8.29			
		pH			6.4	
BOD		mg/L	36			
COD		mg/L	49			
SS		mg/L	16			
排水基準等に係る項目		-	-	-		
ダイオキシン類濃度		pg-TEQ/L	-	-		
残余埋立容量		m ³	0	-		

産業廃棄物処理施設 維持管理記録(平成30年8月度) 別表

新東海製紙株式会社 島田工場

施設名	森下処分場		弁天処分場	
	地下水①	地下水②	地下水①	地下水②
採取場所	大塚井戸	西武井戸	場内下井戸	西武井戸
採取年月日	H30.8.6	-	-	-
結果報告日	H30.8.31	-	-	-
アルキル水銀	mg/L	0.0005未満	-	-
総水銀	mg/L	0.0005未満	-	-
カドミウム	mg/L	0.0003未満	-	-
鉛	mg/L	0.005未満	-	-
六価クロム	mg/L	0.01未満	-	-
砒素	mg/L	0.001未満	-	-
全シアン	mg/L	0.1未満	-	-
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.0005未満	-	-
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	-	-
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	-	-
ジクロロメタン	mg/L	0.0002未満	-	-
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	-	-
1, 2-ジクロロエタン	mg/L	0.0002未満	-	-
1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	-	-
1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	-	-
1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	0.0002未満	-	-
1, 1, 2-トリクロロエタン	mg/L	0.0002未満	-	-
1, 3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002未満	-	-
チウラム	mg/L	0.0005未満	-	-
シマジン	mg/L	0.0003未満	-	-
チオベンカルブ	mg/L	0.002未満	-	-
ベンゼン	mg/L	0.001未満	-	-
セレン	mg/L	0.002未満	-	-

施設名	森下・弁天処分場	
	放流水	第二放出口
採取場所	大塚井戸	場内下井戸
採取年月日	H30.8.6	-
結果報告日	H30.8.31	-
アルキル水銀化合物	mg/L	-
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	-
カドミウム及びその化合物	mg/L	-
鉛及びその化合物	mg/L	-
有機燐化合物	mg/L	-
六価クロム化合物	mg/L	-
砒素及びその化合物	mg/L	-
シアン化合物	mg/L	-
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	-
トリクロロエチレン	mg/L	-
テトラクロロエチレン	mg/L	-
ジクロロメタン	mg/L	-
四塩化炭素	mg/L	-
1, 2-ジクロロエタン	mg/L	-
1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	-
cis-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	-
1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	-
1, 1, 2-トリクロロエタン	mg/L	-
1, 3-ジクロロプロペン	mg/L	-
チウラム	mg/L	-
シマジン	mg/L	-
チオベンカルブ	mg/L	-
ベンゼン	mg/L	-
セレン及びその化合物	mg/L	-
ほう素及びその化合物	mg/L	-
ふっ素及びその化合物	mg/L	-
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	-
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)	mg/L	-
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油類含有量)	mg/L	-
フェノール類含有量	mg/L	-
銅含有量	mg/L	-
亜鉛含有量	mg/L	-
溶解性鉄含有量	mg/L	-
溶解性マンガン含有量	mg/L	-
クロム含有量	mg/L	-
大腸菌群数	個/cm ³	-
窒素含有量	mg/L	-
燐含有量	mg/L	-