

産業廃棄物処理施設 維持管理記録(令和元年10月度)

新東海製紙株式会社 島田工場

焼却施設			10号ボイラ	備考 法定実施回数等
産業廃棄物 処分量	廃プラスチック類	t/月	3,758	
	汚泥	t/月	6,028	
	紙くず	t/月	10.0	
	木くず	t/月	5,858	
運転管理	燃焼室ガス温度	℃	連続測定	
	集塵機ガス温度	℃	連続測定	
	排ガスー酸化炭素濃度	ppm	連続測定	
	冷却設備等ばいじん除去	年月日	2019/9/1・2	
排ガス分析	ダイオキシン類	ng-TEQ/Nm ³	0.000065	年1回実施
	硫黄酸化物	Nm ³ /h	0.052>	6ヶ月1回実施
	ばいじん	g/Nm ³	0.036	6ヶ月1回実施
	塩化水素	mg/Nm ³	0.5>	6ヶ月1回実施
	窒素酸化物	cm ³ /Nm ³	68	6ヶ月1回実施

最終処分場(No. 1)			森下処分場	弁天処分場	備考
点検結果	擁壁	年月日	R1 10.30	R1 10.30	
		結果	異常なし	異常なし	
	擁壁異常時	措置年月日	—	—	
		措置内容	—	—	
	遮水工	年月日	R1 10.30	R1 10.30	
		結果	異常なし	異常なし	
	遮水工異常時	措置年月日	—	—	
		措置内容	—	—	
	調整池	年月日	R1 10.30	R1 10.30	
		結果	異常なし	異常なし	
	調整池異常時	措置年月日	—	—	
		措置内容	—	—	
	浸出液処理設備	年月日	工場排水処理設備を利用		
		結果			
	処理設備異常時	措置年月日			
		措置内容			
	浸出水処理設備の配管 防凍装置	年月日			
		結果			
	配管防凍装置異常時	措置年月日			
		措置内容			

産業廃棄物処理施設 維持管理記録(令和元年10月度) 別表

新東海製紙株式会社 島田工場

施設名		森下処分場		弁天処分場	
		地下水①	地下水②	地下水①	地下水②
採取場所		大塚井戸	西武井戸	場内下井戸	西武井戸
採取年月日		—	—	—	—
結果報告日		—	—	—	—
アルキル水銀	mg/L	—	—	—	—
総水銀	mg/L	—	—	—	—
カドミウム	mg/L	—	—	—	—
鉛	mg/L	—	—	—	—
六価クロム	mg/L	—	—	—	—
砒素	mg/L	—	—	—	—
全シアン	mg/L	—	—	—	—
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	—	—	—	—
トリクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—
ジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—
四塩化炭素	mg/L	—	—	—	—
1, 2-ジクロロエタン	mg/L	—	—	—	—
1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—
1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—
1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—
1, 1, 2-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—
1, 3-ジクロロプロベン	mg/L	—	—	—	—
チウラム	mg/L	—	—	—	—
シマジン	mg/L	—	—	—	—
チオベンカルブ	mg/L	—	—	—	—
ベンゼン	mg/L	—	—	—	—
セレン	mg/L	—	—	—	—

最終処分場(No. 2)			森下処分場	弁天処分場	備考	
					法定実施回数等	
産業廃棄物埋立量	もえがら	t/月	埋立終了済	0		
	汚泥	t/月		0		
	紙くず	t/月		0		
	木くず	t/月		0		
	金属くず	t/月		0		
	ガラスくず及び陶磁器くず	t/月		0		
	がれき類	t/月		0		
ばいじん	t/月	0				
水質管理	地下水①	採取場所	大塚井戸	場内下井戸		
		採取年月日	R1 10.1	R1 10.1		
		結果報告日	R1 10.11	R1 10.11		
		電気伝導率	mS/m	60	200	いずれか測定
		塩化物イオン濃度	mg/L	13	46	
		その他地下水等検査項目	—	—	年1回実施	
		ダイオキシン類濃度	pg-TEQ/L	—	—	年1回実施
	地下水②	採取場所	西武井戸			
		採取年月日	R1 10.1			
		結果報告日	R1 10.11			
		電気伝導率	mS/m	25	いずれか測定	
		塩化物イオン濃度	mg/L	8		
		その他地下水等検査項目	—	—		年1回実施
		ダイオキシン類濃度	pg-TEQ/L	—	年1回実施	
	地下水質悪化等の場合	措置年月日	—	—		
		措置内容	—	—		
	放流水	採取場所	島田工場第二放流口			
		採取年月日	R1 10.8			
		結果報告日	R1 10.16			
		pH	6.4			
		BOD	mg/L	34		
		COD	mg/L	46		
		SS	mg/L	23		
		排水基準等に保わる項目	—		年1回実施	
ダイオキシン類濃度	pg-TEQ/L	—	年1回実施			
残余埋立容量		m ³	0	—	年1回記録	

施設名		森下・弁天処分場
		放流水
採取場所		第二放流口
採取年月日		—
結果報告日		—
アルキル水銀化合物	mg/L	—
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	—
カドミウム及びその化合物	mg/L	—
鉛及びその化合物	mg/L	—
有機燐化合物	mg/L	—
六価クロム化合物	mg/L	—
砒素及びその化合物	mg/L	—
シアン化合物	mg/L	—
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	—
トリクロロエチレン	mg/L	—
テトラクロロエチレン	mg/L	—
ジクロロメタン	mg/L	—
四塩化炭素	mg/L	—
1, 2-ジクロロエタン	mg/L	—
1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	—
cis1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	—
1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	—
1, 1, 2-トリクロロエタン	mg/L	—
1, 3-ジクロロプロベン	mg/L	—
チウラム	mg/L	—
シマジン	mg/L	—
チオベンカルブ	mg/L	—
ベンゼン	mg/L	—
セレン及びその化合物	mg/L	—
ほう素及びその化合物	mg/L	—
ふっ素及びその化合物	mg/L	—
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	—
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)	mg/L	—
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	mg/L	—
フェノール類含有量	mg/L	—
銅含有量	mg/L	—
亜鉛含有量	mg/L	—
溶解性鉄含有量	mg/L	—
溶解性マンガン含有量	mg/L	—
クロム含有量	mg/L	—
大腸菌群数	個/cm3	—
窒素含有量	mg/L	—
燐含有量	mg/L	—