

産業廃棄物処理施設 維持管理記録(令和4年4月度)

新東海製紙株式会社 島田工場

焼却施設			10号ボイラ		備考
					法定実施回数等
産業廃棄物 処分量	廃プラスチック類	t/月	3,951		
	汚泥	t/月	6,782		
	紙くず	t/月	21.3		
運転管理	燃焼室ガス温度	℃	燃焼室	連続測定	
	集塵機ガス温度	℃	GAH出口	連続測定	
	排ガスー酸化炭素濃度	ppm	煙突入口	連続測定	
	冷却設備等ばいじん除去	年月日	2022年1月1日		
排ガス分析	ダイオキシン類	ng-TEQ/Nm ³	2021年11月12日	0.000031	年1回実施
	硫黄酸化物	Nm ³ /h	2022年04月05日	0.099	6ヶ月1回実施
	ばいじん	g/Nm ³	2022年04月05日	0.025	6ヶ月1回実施
	塩化水素	mg/Nm ³	2022年04月05日	0.5	6ヶ月1回実施
	窒素酸化物	ppm	2022年04月05日	141	6ヶ月1回実施

焼却施設			11号ボイラ		備考
			0		法定実施回数等
産業廃棄物 処分量	汚泥	t/月			
運転管理	燃焼室ガス温度	℃	フリーボード出口 連続測定		
	集塵機ガス温度	℃	バグフィルタ入口 連続測定		
	排ガスー酸化炭素濃度	ppm	煙突入口 連続測定		
	冷却設備等ばいじん除去	年月日	2021年12月25日		
排ガス分析	ダイオキシン類	ng-TEQ/Nm ³	2021年11月5日	0.000074	年1回実施
	硫黄酸化物	Nm ³ /h	2022年03月30日	0.055	6ヶ月1回実施
	ばいじん	g/Nm ³	2022年03月30日	0.012	6ヶ月1回実施
	塩化水素	mg/Nm ³	2022年03月30日	0.5未満	6ヶ月1回実施
	窒素酸化物	ppm	2022年03月30日	155	6ヶ月1回実施

最終処分場(No. 1)			森下処分場 (廃止届出済)	弁天処分場	備考
点検結果	擁壁	年月日	—	R4 4.15	
		結果	—	異常なし	
	擁壁異常時	措置年月日	—	—	
		措置内容	—	—	
	遮水工	年月日	—	R4 4.15	
		結果	—	異常なし	
	遮水工異常時	措置年月日	—	—	
		措置内容	—	—	
	調整池	年月日	—	R4 4.15	
		結果	—	異常なし	
	調整池異常時	措置年月日	—	—	
		措置内容	—	—	
	浸出液処理設備	年月日	工場排水処理設備を利用		
		結果			
	処理設備異常時	措置年月日			
		措置内容			
	浸出水処理設備の配管 防凍装置	年月日			
		結果			
	配管防凍装置異常時	措置年月日			
		措置内容			

産業廃棄物処理施設 維持管理記録(令和4年4月度) 別表

施設名		弁天処分場		森下処分場	
		地下水①	地下水②	地下水①	地下水②
採取場所		大塚井戸	SKマテリアル井戸	—	—
採取年月日		—	—	—	—
結果報告日		—	—	—	—
アルキル水銀	mg/L	—	—	—	—
総水銀	mg/L	—	—	—	—
カドミウム	mg/L	—	—	—	—
鉛	mg/L	—	—	—	—
六価クロム	mg/L	—	—	—	—
砒素	mg/L	—	—	—	—
全シアン	mg/L	—	—	—	—
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	—	—	—	—
トリクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—
ジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—
四塩化炭素	mg/L	—	—	—	—
1, 2-ジクロロエタン	mg/L	—	—	—	—
1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—
1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—
1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—
1, 1, 2-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—
1, 3-ジクロロプロペン	mg/L	—	—	—	—
チウラム	mg/L	—	—	—	—
シマジン	mg/L	—	—	—	—
チオベンカルブ	mg/L	—	—	—	—
ベンゼン	mg/L	—	—	—	—
セレン	mg/L	—	—	—	—

最終処分場(No. 2)				森下処分場	弁天処分場	備考
						法定実施回数等
産業廃棄物埋立量	もえがら		t/月	廃止届出済	0	
	汚泥		t/月		0	
	紙くず		t/月		0	
	木くず		t/月		0	
	金属くず		t/月		0	
	ガラスくず及び陶磁器くず		t/月		0	
	がれき類		t/月		0	
ばいじん		t/月		0		
水質管理	地下水①	採取場所		—	大塚井戸	
		採取年月日		—	R4 4.4	
		結果報告日		—	R4 4.13	
		電気伝導率	mS/m	—	49	
		塩化物イオン濃度	mg/L	—	9.2	
		その他地下水等検査項目		—	—	
		ダイオキシン類濃度	pg-TEQ/L	—	(R3 6.2)0.024	
	地下水②	採取場所		SKマテリアル井戸		
		採取年月日		R4 4.4		
		結果報告日		R4 4.13		
		電気伝導率	mS/m	43		
		塩化物イオン濃度	mg/L	5.5		
		その他地下水等検査項目		—		
		ダイオキシン類濃度	pg-TEQ/L	(R3 6.2)	0.026	
	地下水質悪化等の場合	措置年月日		—	—	
		措置内容		—	—	
放流水	採取場所		島田工場第二放流口			
	採取年月日		R4 4.22			
	結果報告日		R4 4.29			
	pH		6.4			
	BOD	mg/L	44			
	COD	mg/L	48			
	SS	mg/L	19			
	排水基準等に係わる項目		—			
	ダイオキシン類濃度	pg-TEQ/L	(R3 11.1)	0.10		
残余埋立容量			m ³	0	28,293	年1回記録

新東海製紙株式会社 島田工場

施設名		弁天処分場
		放流水
採取場所		第二放流口
採取年月日		—
結果報告日		—
アルキル水銀化合物		mg/L
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物		mg/L
カドミウム及びその化合物		mg/L
鉛及びその化合物		mg/L
有機燐化合物		mg/L
六価クロム化合物		mg/L
砒素及びその化合物		mg/L
シアン化合物		mg/L
ポリ塩化ビフェニル		mg/L
トリクロロエチレン		mg/L
テトラクロロエチレン		mg/L
ジクロロメタン		mg/L
四塩化炭素		mg/L
1, 2-ジクロロエタン		mg/L
1, 1-ジクロロエチレン		mg/L
cis1, 2-ジクロロエチレン		mg/L
1, 1, 1-トリクロロエタン		mg/L
1, 1, 2-トリクロロエタン		mg/L
1, 3-ジクロロプロベン		mg/L
チウラム		mg/L
シマジン		mg/L
チオベンカルブ		mg/L
ベンゼン		mg/L
セレン及びその化合物		mg/L
ほう素及びその化合物		mg/L
ふっ素及びその化合物		mg/L
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物		mg/L
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)		mg/L
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)		mg/L
フェノール類含有量		mg/L
銅含有量		mg/L
亜鉛含有量		mg/L
溶解性鉄含有量		mg/L
溶解性マンガン含有量		mg/L
クロム含有量		mg/L
大腸菌群数		個/cm3
窒素含有量		mg/L
燐含有量		mg/L