

産業廃棄物処理施設 維持管理記録（令和7年4月度）

新東海製紙株式会社 島田工場

焼却施設			10号ボイラ		備考
					法定実施回数等
産業廃棄物 処分量	廃プラスチック類	t／月	2,845		
	汚泥	t／月	6,679		
	紙くず	t／月	3.0		
運転管理	燃焼室ガス温度	℃	燃焼室	連続想定	
	集塵機ガス温度	℃	GAH出口	連続想定	
	排ガス－酸化炭素濃度	ppm	煙突入口	連続想定	
	冷却設備等ばいじん除去	年月日	2025年1月2日		
排ガス分析	ダイオキシン類	ng-TEQ/Nm ³	2024年11月18日	0.0000016	年1回実施
	硫黄酸化物	Nm ³ /h	2025年4月14日	0.051	6ヶ月1回実施
	ばいじん	g/Nm ³	2025年4月14日	0.032	6ヶ月1回実施
	塩化水素	mg/Nm ³	2025年4月14日	1	6ヶ月1回実施
	窒素酸化物	ppm	2025年4月14日	143	6ヶ月1回実施

焼却施設	11号ボイラ
2024年4月1日より休止中	

最終処分場（No. 1）			森下処分場 (廃止届出済)	弁天処分場	備考
点 検 結 果	擁壁	年月日	—	R7 4.16	
		結果	—	異常なし	
	擁壁異常時	措置年月日	—	—	
		措置内容	—	—	
	遮水工	年月日	—	R7 4.16	
		結果	—	異常なし	
	遮水工異常時	措置年月日	—	—	
		措置内容	—	—	
	調整池	年月日	—	R7 4.16	
		結果	—	異常なし	
	調整池異常時	措置年月日	—	—	
		措置内容	—	—	
	浸出液処理設備	年月日	工場排水処理設備を利用		
		結果			
	処理設備異常時	措置年月日			
		措置内容			
	浸出水処理設備の 配管防凍装置	年月日			
		結果			
	配管防凍装置異常時	措置年月日			
		措置内容			

最終処分場（No. 2）				森下処分場		弁天処分場		備考 法定実施回数等		
産業廃棄物埋立量	もえがら		t／月		廃止届出済	0				
	汚泥		t／月			0				
	紙くず		t／月			0				
	木くず		t／月			0				
	金属くず		t／月			0				
	ガラスくず及び陶磁器くず		t／月			0				
	がれき類		t／月			0				
	ばいじん		t／月			0				
水質管理	地下水①		採取場所		—	大塚井戸				
			採取年月日		—	R7 4.7				
			結果報告日		—	R7 4.18				
			電気伝導率	mS／m	—	53		いずれか測定		
			塩化物イオン濃度	mg／L	—	9.9				
			その他地下水等検査項目		—	—				
			ダイオキシン類濃度		pg-TEQ／L	—	(R6 6.7)0.023		年1回実施	
	地下水②		採取場所		大清工業井戸					
			採取年月日		R7 4.7					
			結果報告日		R7 4.18					
			電気伝導率	mS／m	27				いずれか測定	
			塩化物イオン濃度	mg／L	5.5					
			その他地下水等検査項目		—					
			ダイオキシン類濃度		pg-TEQ／L	(R6 6.7)		0.025		年1回実施
	地下水質悪化等の場合		措置年月日		—	—				
			措置内容		—	—				
	放流水		採取場所		島田工場第二放流口					
			採取年月日		R7 4.18					
			結果報告日		R7 4.24					
			pH		6.4					
			BOD	mg／L	31					
			COD	mg／L	41					
			SS	mg／L	19					
			排水基準等に係わる項目		—				年1回実施	
			ダイオキシン類濃度		pg-TEQ／L	(R6 6.7)		0.21		年1回実施
残余埋立容量			m ³	0	27,726		年1回記録			

別表

施設名		弁天処分場		森下処分場	
		地下水①	地下水②	地下水①	地下水②
採取場所		大塚井戸	大清工業井戸	—	—
採取年月日		R7 4.7	R7 4.7	—	—
結果報告日		R7 4.18	R7 4.18	—	—
カドミウム	mg／L	—	—	—	—
全シアン	mg／L	—	—	—	—
鉛	mg／L	—	—	—	—
六価クロム	mg／L	—	—	—	—
砒素	mg／L	—	—	—	—
総水銀	mg／L	—	—	—	—
アルキル水銀	mg／L	—	—	—	—
ポリ塩化ビフェニル	mg／L	—	—	—	—
ジクロロメタン	mg／L	—	—	—	—
四塩化炭素	mg／L	—	—	—	—
1，2－ジクロロエタン	mg／L	—	—	—	—
1，1－ジクロロエチレン	mg／L	—	—	—	—
1，2－ジクロロエチレン	mg／L	—	—	—	—
1，1，1－トリクロロエタン	mg／L	—	—	—	—
1，1，2－トリクロロエタン	mg／L	—	—	—	—
トリクロロエチレン	mg／L	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	mg／L	—	—	—	—
1，3－ジクロロプロペン	mg／L	—	—	—	—
チウラム	mg／L	—	—	—	—
シマジン	mg／L	—	—	—	—
チオベンカルブ	mg／L	—	—	—	—
ベンゼン	mg／L	—	—	—	—
セレン	mg／L	—	—	—	—
ほう素	mg／L	—	—	—	—
ふっ素	mg／L	—	—	—	—
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg／L	—	—	—	—
1，4－ジオキサソ	mg／L	—	—	—	—
クロロエチレン	mg／L	—	—	—	—

施設名		弁天処分場
		放流水
採取場所		第二放流口
採取年月日		—
結果報告日		—
アルキル水銀化合物	mg／L	—
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg／L	—
カドミウム及びその化合物	mg／L	—
鉛及びその化合物	mg／L	—
有機燐化合物	mg／L	—
六価クロム化合物	mg／L	—
砒素及びその化合物	mg／L	—
シアン化合物	mg／L	—
ポリ塩化ビフェニル	mg／L	—
トリクロロエチレン	mg／L	—
テトラクロロエチレン	mg／L	—
ジクロロメタン	mg／L	—
四塩化炭素	mg／L	—
1，2－ジクロロエタン	mg／L	—
1，1－ジクロロエチレン	mg／L	—
c i s 1，2－ジクロロエチレン	mg／L	—
1，1，1－トリクロロエタン	mg／L	—
1，1，2－トリクロロエタン	mg／L	—
1，3－ジクロロプロペン	mg／L	—
チウラム	mg／L	—
シマジン	mg／L	—
チオベンカルブ	mg／L	—
ベンゼン	mg／L	—
セレン及びその化合物	mg／L	—
ほう素及びその化合物	mg／L	—
ふっ素及びその化合物	mg／L	—
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg／L	—
1，4－ジオキサソ	mg／L	—
ニッケル	mg／L	—
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)	mg／L	—
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油類含有量)	mg／L	—
フェノール類含有量	mg／L	—
銅含有量	mg／L	—
亜鉛含有量	mg／L	—
溶解性鉄含有量	mg／L	—
溶解性マンガン含有量	mg／L	—
クロム含有量	mg／L	—
大腸菌群数	個／cm ³	—
窒素含有量	mg／L	—
炭含有量	mg／L	—